



| Cabine | Stato attuale |
|-------------------|---|
| Metal Clad | Attiva Media e Bassa Tensione - Alimentazione Pozzo 2 e Trattamento Piezometri |
| 1 | Attiva Media e Bassa Tensione - Alimentazione utenze di servizio e BT Cabina 2 |
| 2 | Parzialmente dismessa - Quadro servizi alimentato da Cabina 1 in BT |
| 3 | Attiva Media e Bassa Tensione - Alimentazione Pozzo 4 e utenze di servizio |
| 4 | Attiva Media e Bassa Tensione - Alimentazione Pozzo 7, Imp. Plinke e utenze di servizio |
| 7 | Attiva Media e Bassa Tensione - Alimentazione Pozzo 7 Presa Azoto e utenze di servizio |
| 10 | Attiva Media e Bassa Tensione - Alimentazione Pozzo 3 & 5 |
| 11 | Parzialmente dismessa - Disalimentata |

| LEGENDA | |
|---------|--|
| | DISTRIBUZIONE ALTA TENSIONE 40kV |
| | DISTRIBUZIONE MEDIA TENSIONE 3,6kV (IPOTESI TRACCIATO) |



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

commissario straordinario
BRESCIA CAFFARO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Interventi di decommissioning, bonifica e MISP presso lo stabilimento Caffaro Brescia (BS)
Stralcio di Prima Fase

SITO: *Stabilimento Caffaro Brescia* CIG 9916350E1
CUP F84D2000014001

| | | |
|--|---|---|
| STAZIONE APPALTANTE: Commissario Straordinario Sito Interesse Nazionale "Brescia Caffaro" via G. Marconi, 12 25128 Brescia Tel. 030 2978064 | APPALTATORE Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.)  | PROGETTISTI INCARICATI DALL'RTI Raggruppamento Temporaneo di Progettisti (R.T.P.)  |
|--|---|---|

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Ing. Jean Pierre Davit, WSP Italia S.r.l.
RESPONSABILE MANUTENZIONE ED ATTIVITA' PROFIDEUTICHE: Ing. Giambattista Adorni, NCE S.r.l.
RESPONSABILE DECOMMISSIONING E DEMOLIZIONI: Ing. Massimiliano Alfio Bazzocchi, WSP Italia S.r.l.
RESPONSABILE INTERVENTI DI BONIFICAMISP: Ing. Marco Gianluigi Morando, NCE S.r.l.

GRUPPO PROGETTAZIONE INTERNO:
WSP Italia S.r.l. (Ing. Silvia Caserio - Project Manager), NCE S.r.l. (Ing. Maria Mariani), Pnc (Ing. Paolo DeBenedictis), Ing. Luca Maffei, Ing. Marianna Trevisan, Ing. Vittorio Schettini

Stato di fatto - Impianto distribuzione elettrica

| | | | |
|---|-----------|-----------------------------|----------------|
| Codice elaborato D-008-23634793-WP-D-ELE-018-0 | | Formato A0 | Scala 1:500 |
| | | Informazioni qualità | |
| | | Preparato da | G.A. |
| | | Controllato da | M.M. |
| 0 | Dic. 2024 | Prima emissione | NCE-WSP |
| Rev. | Data | Prima emissione | Verificato da |
| | | Rif. Revisione | Redatto |
| | | | Approvato da |
| | | | J.D. |